

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Izdošanas datums: 9/3/2019

Aizstāj: Nr. --- - CPR --/---- - gads/# mēnesis/diena/gads

No. 0761-CPR-19/0215-2019/9

1	Vienreizējā produkta tipa identifikācija: PROMASTOP®-FC MD		
2	Veids un partijas numurs: kā norādīts uz produkta iepakojuma		
3	Paredzētais lietojums kā norādīts ETA-19/0215: 3.1 - PROMASTOP®-FC MD ir precīza izmēra dažādu diametru liesmas apturoša manšete ar speciālu karstumā uzblīstošu pārklājumu ugunsnedrošām caurulēm ugunsdrošās sienās un grīdās. 3.2. Produkts paredzēts: - izmantošanai iekšējās ar mitrumu < 85% RM, izņemot temperatūrās, kas zemākas par 0°C, nedrīkst, nonākt saskarē ar lietu un UV stariem (TR 024:2009, Z2 tips) - izmantošanai iekšējās ar mitrumu ≥ 85% RM, izņemot temperatūrās, kas zemākas par 0°C, nedrīkst nonākt saskarē ar lietu un UV stariem (TR 024:2009, Z1 tips); - izmantošanai temperatūrās, kas zemākas par 0°C, nedrīkst nonākt saskarē ar lietu un UV stariem (TR 024:2009, Y2 tips); - izmantošanai temperatūrās, kas zemākas par 0°C, saskarē ar UV stariem, taču nenonākot saskarē ar lietu (TR 024:2009, Y1 tips); - izmantošanai atmosfēras apstākļos (TR 024:2009, X tips).		
4	Ražotāja vārds un kontaktadrese: Etex Building Performance NV Bormstraat 24 B-2380 Tiselt Belgium Rūpnīca: 21 www.etexgroup.com		
5	Pilnvarotais pārstāvis: nav piemērojams.		
6	Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas (AVCP): skatīt tabulu zem 9. paragrafā.		
7	Uz celtniecības produktu neattiecas saskaņotais standarts (hEN).		
8	Īpašību deklarācijā attiecas uz būvizstrādājumu, kuram Eiropas tehniskais novērtējums ir izsniegta. Österreichische Institut für Bautechnik (OIB, Austrija) šim izstrādājumam ir izsniedzis ETA ar Nr. ETA-19/0215 balstoties uz Eiropas tehnisko apstiprinājumu vadlīnijām EAD 350454-00-1104 Pilnvarotā produktu sertifikācijas iestāde: Nr. 0761 (MPA Braunschweig) Ekspluatācijas īpašību novērtējuma sertifikāts 0761 - CPR - 0799		
9	Deklarētais sniegums		
	Vispārējās pazīmes	Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma	Saskaņota tehniskā specifikācija
	BR1: Mehāniskā pretestība un stabilitāte.		
	BR2: Drošība ugunsgrēka gadījumā:		
	Reakcija uz uguni:	1	E
	Izturība pret uguni:	1	Šī īpašība ir atkarīga no pārbaudāmās sistēmas. Izstrādājuma ekspluatācijas īpašības katrā pārbaudāmajā konstrukcijas tipā pierāda ražotājs atkarībā no 3.1. pantā norādītā mērķa, un kā pierādījums tiek iesniegta šī ekspluatācijas īpašību deklarācija. Ekspluatācijas īpašību klases norādītas un izskaidrotas klasifikācijas atskaitē saskaņā ar EN 13501 attiecīgo daļu.
	BR3: Higiēna, Veselība un Vide:		
	Gaisa caurlaidība:	-	Sniegums nav noteikts
	Ūdens necaurlaidība:	-	Sniegums nav noteikts
			ETA 19/0215 EAD 350454-00-1104
			ETA 19/0215

Bīstamu vielu izdalīšana:	-	Deklarācija (aizpildīta kopā ar Tehnisko apstiprinājumu iestādi).	EAD 350454-00-1104
BR4: Drošība un pieejamība:			
Mehāniskā pretestība un stabilitāte:		Sniegums nav noteikts	
Izturība pret triecienu un kustību:	-	Sniegums nav noteikts	
Salipšana:		Sniegums nav noteikts	
BR5: Aizsardzība pret troksni:			
Gaisa vadītā trokšņa izolācija:		Sniegums nav noteikts	
BR6: Enerģijas ekonomija un siltuma aizture:			
Termiskā vadītspēja:	-	Sniegums nav noteikts	
Ūdens tvaiku caurlaidība (absorbcijas koeficients):	-	Sniegums nav noteikts	
Izturīgums:			
Vispārējais izturīguma novērtējums:		Saskaņā ar paziņoto izmantošanu, X klase saskaņā ar Eiropas tehniskā apstiprinājuma organizācijas (EOTA) TR024 un saskaņā ar Eiropas tehnsiko apstiprinājumu vadlīnijām EAD 350454-00-1104.	ETA 19/0215 EAD 350454-00-1104

Produkta sniegums, kas norādīts 1. un 2. punktā atbilst sniegunam, kas deklarēts 9. punktā.

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izsniegta vienīgi uz 4. punktā norādītā ražotāja atbildības.

Persona, kas lasa šo dokumentu, var pārbaudīt atbilstošo versiju tīmekļa vietnē www.promat-ce.eu.

Drošības datu lapa (SDS) 1907/2006/EG PROMASTOP®-FC MD ir pieejama pēc pieprasījuma.

Ražotāja vārdā parakstījis:

Vārds: Bettina Rothböck
Amats: Product Manager Fire Stopping

Linz, 9/3/2019

Paraksts: