

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Išdavimo data: 08.07.2015

Pakeičia: m.-mėn.-d. Nr. --- - CPR --/---- - metal/#

No. 0761-CPR-14/0107-2015/7

1	Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: PROMASEAL®-A		
2	Tipo ir partijos numeriai,: nurodyti ant produkto pakuotės		
3	Numatyta produkto naudojimo paskirtis, kuri nurodyta ETA-14/0107: 3.1 - PROMASEAL®-A tai ugniai atsparus akrilinis sandariklis vamzdžių, kabelių ir kabelių mazgų izoliacijai sienų ir grindų angose. 3.2. Produktas skirtas: - naudoti patalpų viduje, kai santykinis oro drėgnis mažesnis kaip 85 proc., o temperatūra aukštesnė nei 0 °C, saugoti nuo lietaus ir UV spindulių (TR 024:2009, Z2 tipas); - naudoti patalpų viduje, kai santykinis oro drėgnis didesnis arba lygus 85 proc., o temperatūra aukštesnė nei 0 °C, saugoti nuo lietaus ir UV spindulių (TR 024:2009, Z1 tipas); - naudoti, kai temperatūra žemesnė nei 0 °C, tačiau reikia saugoti nuo lietaus ir UV spindulių (TR 024:2009, Y2 tipas); - naudoti, kai temperatūra žemesnė nei 0 °C, galimas UV spindulių poveikis, tačiau reikia saugoti nuo lietaus (TR 024:2009, Y1 tipas);		
4	Gamintojo pavadinimas ir kontaktinis adresas:: Promat GmbH St.-Peter-Straße 25 4021 Linz Austria Gamykla :17 www.promat.at		
5	Igaliojasis atstovas: netaikoma.		
6	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os) (angl. AVCP): žr. 9 skyrių.		
7	Statybos produktas neatitinka darniųjų statybos produktų standartų.		
8	Eksploatacinių savybių deklaracija yra susijusi su statybos produktą, kuriam Europos techninis įvertinimas buvo išduotas. Österreichische Institut für Bautechnik (OIB, Austrija) Šiam gaminiui ETA dokumentą išdavė ETA-14/0107 pagal ETAG 026-1 ir ETAG 026-2 Paskirtoji (notifikuotoji) produktų sertifikavimo įstaiga: Nr. 0761 (MPA Braunschweig) Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatas 0761 - CPR - 0441		
9	Deklaruojamos eksploatacinės savybės		
	Esminės charakteristikos	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos	Eksploatacinės savybės
			Darnioji techninė specifikacija
	Esminis statinio reikalavimas (BR1): mechaninis atsparumas ir pastovumas.		
	Esminis statinio reikalavimas (BR2): gaisrinė sauga:		
	Reakcija į ugnį (ugnies plitimą):	1	E
	Atsparumas ugniai:	1	Ši savybė priklauso nuo sąrankos, su kuria atlikti bandymai. Ugniai atspari konstrukcija, kurioje naudotas produktas, buvo patikrinta ir pagal atitinkamus EN 13501 reikalavimus nustatyta eksploatacinių savybių klasė.
	Esminis statinio reikalavimas (BR3): higiena, sveikata ir aplinkos apsauga:		
	Oro laidumas:	-	Eksploatacinės savybės nenustatytos (angl. NPD)
	Vandens nepraleidžiamumas:	-	Eksploatacinės savybės nenustatytos (angl. NPD)
	Pavojingų medžiagų išskyrimas į aplinką:	-	Deklaracija (pateikta techninio vertinimo įstaigai)
	Esminis statinio reikalavimas (BR4): naudojimo sauga:		

Mechaninis atsparumas ir stabilumas:		Eksploatacinės savybės nenustatytos (angl. NPD)	
Atsparumas smūgiams ir judėjimui:	-	Eksploatacinės savybės nenustatytos (angl. NPD)	ETA 14/0107
Sukibimas:		Eksploatacinės savybės nenustatytos (angl. NPD)	
Esminis statinio reikalavimas (BR5): apsauga nuo triukšmo:			
Oru sklindančio garso izoliacija:		Eksploatacinės savybės nenustatytos (angl. NPD)	ETA 14/0107
Esminis statinio reikalavimas (BR6): energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas:			
Šilumos laidumas:	-	Eksploatacinės savybės nenustatytos (angl. NPD)	ETA 14/0107
Laidumas vandens garams (vandens garų laidumo koeficientas):	-	Eksploatacinės savybės nenustatytos (angl. NPD)	
Patvarumas:			
Pagrindinis patvarumo įvertinimas:		Pagal deklaruotą naudojimo paskirtį – Z2, Z1, Y2, Y1 klasė pagal EOTA TR024, atitinka ETAG 026-2.	ETA 14/0107

1 ir 2 punktuose nurodytos produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruotas eksploatacines savybes.

Eksploatacinių savybių deklaracija išduota 4 punkte nurodyto gamintojo asmenine atsakomybe.

Naujausią informaciją rasite svetainėje www.promat-ce.eu.

_____ (kieno) saugos duomenų lapai 1907/2006/EG PROMASEAL®-A išduota, gavus prašymą.

Pasirašyta gamintojo ir jo vardu:

Vardas, pavardė: Bettina Rothböck
 Pareigos: Product Manager Fire Stopping & Intumescent Seals

Linz, 7/8/2015

Parašas: