

# Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Izdošanas datums: 08.07.2015

Aizstāj: Nr. --- - CPR --/---- - gads/# diena/mēnesis/gads

**No. 0761-CPR-14/0107-2015/7**

1	<b>Vienreizējā produkta tipa identifikācija: PROMASEAL®-A</b>		
2	<b>Veids un partijas numurs:</b> kā norādīts uz produkta iepakojuma		
3	<b>Paredzētais lietojums</b> kā norādīts ETA-14/0107: 3.1 - PROMASEAL®-A ir ugunsdrošs akrils cauruļu izolācijai, kabeļu un vadu iekļaušanai sienās un grīdās. 3.2. Produkts paredzēts: - izmantošanai iekšējās ar mitrumu < 85% RM, izņemot temperatūrās, kas zemākas par 0°C, nedrīkst, nonākt saskarē ar lietu un UV stariem (TR 024:2009, Z2 tips) - izmantošanai iekšējās ar mitrumu ≥ 85% RM, izņemot temperatūrās, kas zemākas par 0°C, nedrīkst nonākt saskarē ar lietu un UV stariem (TR 024:2009, Z1 tips); - izmantošanai temperatūrās, kas zemākas par 0°C, nedrīkst nonākt saskarē ar lietu un UV stariem (TR 024:2009, Y2 tips); - izmantošanai temperatūrās, kas zemākas par 0°C, saskarē ar UV stariem, taču nenonākot saskarē ar lietu (TR 024:2009, Y1 tips);		
4	<b>Ražotāja vārds un kontaktadrese:</b> <p style="text-align: center;">Promat GmbH          St.-Peter-Straße 25          4021 Linz          Austria          Rūpnīca :17          www.promat.at</p>		
5	<b>Pilnvarotais pārstāvis:</b> nav piemērojams.		
6	<b>Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas (AVCP):</b> skatīt tabulu zem 9. paragrāfā.		
7	<b>Uz celtniecības produktu neattiecas saskaņotais standarts (hEN).</b>		
8	<b>Īpašību deklarācijā attiecas uz būvizstrādājumu, kuram Eiropas tehniskais novērtējums ir izsniegta.</b> Österreichische Institut für Bautechnik (OIB, Austrija) šim izstrādājumam ir izsniedzis ETA ar Nr. ETA-14/0107 balstoties uz Eiropas tehnisko apstiprinājumu vadlīnijām ETAG 026-1 un ETAG 026-2.. Pilnvarotā produktu sertifikācijas iestāde: Nr. 0761 (MPA Braunschweig) Ekspluatācijas īpašību novērtējuma sertifikāts 0761 - CPR - 0441		
9	<b>Deklarētais sniegums</b>		
	<b>Vispārējās pazīmes</b>	<b>Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma</b>	<b>Saskaņota tehniskā specifikācija</b>
<b>BR1: Mehāniskā pretestība un stabilitāte.</b>			
<b>BR2: Drošība ugunsgrēka gadījumā:</b>			
Reakcija uz uguni:	1	E	ETA 14/0107
Izturība pret uguni:	1	Šī pazīme ir atkarīga no pārbaudītās montāžas.. Uguns izturīga konstrukcija, kurā tika izmantots izstrādājums, tika pārbaudīta un ekspluatācijas īpašības klasifikācijas dokumentā tika noteiktas saskaņā ar attiecīgo standarta EN 13501 nodaļu.	
<b>BR3: Higiēna, Veselība un Vide:</b>			
Gaisa caurlaidība:	-	Sniegums nav noteikts	ETA 14/0107
Ūdens necaurlaidība:	-	Sniegums nav noteikts	
Bīstamu vielu izdalīšana:	-	Deklarācija (aizpildīta kopā ar Tehnisko apstiprinājumu iestādi).	
<b>BR4: Drošība un pieejamība:</b>			
Mehāniskā pretestība un stabilitāte:		Sniegums nav noteikts	ETA 14/0107
Izturība pret triecienu un kustību:	-	Sniegums nav noteikts	

Salipšana:		Sniegums nav noteikts	
<b>BR5: Aizsardzība pret troksni:</b>			
Gaisa vadītā trokšņa izolācija:		Sniegums nav noteikts	ETA 14/0107
<b>BR6: Enerģijas ekonomija un siltuma aizture:</b>			
Termiskā vadītspēja:	-	Sniegums nav noteikts	ETA 14/0107
Ūdens tvaiku caurlaidība (absorbcijas koeficients):	-	Sniegums nav noteikts	
<b>Izturīgums:</b>			
Vispārējais izturīguma novērtējums::		Saskaņā ar paziņoto izmantošanu, Z2, Z1, Y2, Y1 klase saskaņā ar Eiropas tehniskā apstiprinājuma organizācijas (EOTA) TR024 un saskaņā ar Eiropas tehnsiko apstiprinājumu vadlīnijām ETAG 026-2.	ETA 14/0107

Produkta sniegums, kas norādīts 1. un 2. punktā atbilst sniegumam, kas deklarēts 9. punktā.

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izsniegta vienīgi uz 4. punktā norādītā ražotāja atbildības.

Persona, kas lasa šo dokumentu, var pārbaudīt atbilstošo versiju tīmekļa vietnē [www.promat-ce.eu](http://www.promat-ce.eu).

Drošības datu lapa (SDS) 1907/2006/EG PROMASEAL®-A ir pieejama pēc pieprasījuma.

Ražotāja vārdā parakstījis:

Vārds: Bettina Rothböck  
 Amats: Product Manager Fire Stopping & Intumescent Seals

Linz, 7/8/2015

Paraksts: