

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Izdošanas datums: 4/17/2015

Aizstāj: Nr. --- - CPR --/---- - gads/# diena/mēnesis/gads

No. 0761-CPR-14/0446-2015/4

1	Vienreizējā produkta tipa identifikācija: PROMASTOP®-I																																																									
2	Veids un partijas numurs: kā norādīts uz produkta iepakojuma																																																									
3	Paredzētais lietojums kā norādīts ETA-14/0446: 3.1 - PROMASTOP®-I ir intumescentis ugunsdrošs pārklājums uz ūdens bāzes, ko izmanto kabeļu, kabeļu savienojumu, degspējīgu un nedegošu cauruļu (ar vai bez ugunsdrošas izolācijas) iebūvēšanai ugunsdrošās sienās un griestos. 3.2. Produkts paredzēts: - izmantošanai iekšējās ar mitrumu < 85% RM, izņemot temperatūrās, kas zemākas par 0°C, nedrīkst, nonāk saskarē ar lietu un UV stariem (TR 024:2009, Z2 tips)																																																									
4	Ražotāja vārds un kontaktadrese: Promat GmbH St.-Peter-Straße 25 4021 Linz Austria Rūpnīca :16 www.promat.at																																																									
5	Pilnvarotais pārstāvis: nav piemērojams.																																																									
6	Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas (AVCP): skatīt tabulu zem 9. paragrāfā.																																																									
7	Uz celtniecības produktu neattiecas saskaņotais standarts (hEN).																																																									
8	Īpašību deklarācijā attiecas uz būvizstrādājumu, kuram Eiropas tehniskais novērtējums ir izsniegta. Österreichische Institut für Bautechnik (OIB, Austrija) šim izstrādājumam ir izsniedzis ETA ar Nr. ETA-14/0446 balstoties uz Eiropas tehnisko apstiprinājumu vadlīnijām ETAG 026-1 un ETAG 026-2.. Pilnvarotā produktu sertifikācijas iestāde: Nr. 0761 (MPA Braunschweig) Ekspluatācijas īpašību novērtējuma sertifikāts 0761 - CPR - 0433																																																									
9	Deklarētais sniegums <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:35%;">Vispārējās pazīmes</th> <th style="width:15%;">Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma</th> <th style="width:25%;">Sniegums</th> <th style="width:25%;">Saskaņota tehniskā specifikācija</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">BR1: Mehāniskā pretestība un stabilitāte.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">BR2: Drošība ugunsgrēka gadījumā:</td> </tr> <tr> <td>Reakcija uz uguni:</td> <td>1</td> <td>C-s2, d0</td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">ETA 14/0446</td> </tr> <tr> <td>Izturība pret uguni:</td> <td>1</td> <td>Šī pazīme ir atkarīga no pārbaudītās montāžas.. Uguns izturīga konstrukcija, kurā tika izmantots izstrādājums, tika pārbaudīta un ekspluatācijas īpašības klasifikācijas dokumentā tika noteiktas saskaņā ar attiecīgo standarta EN 13501 nodaļu.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">BR3: Higiēna, Veselība un Vide:</td> </tr> <tr> <td>Gaisa caurlaidība:</td> <td>-</td> <td>Sniegums nav noteikts</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">ETA 14/0446</td> </tr> <tr> <td>Ūdens necaurlaidība:</td> <td>-</td> <td>Sniegums nav noteikts</td> </tr> <tr> <td>Bīstamu vielu izdalīšana:</td> <td>-</td> <td>Deklarācija (aizpildīta kopā ar Tehnisko apstiprinājumu iestādi).</td> </tr> <tr> <td colspan="4">BR4: Drošība un pieejamība:</td> </tr> <tr> <td>Mehāniskā pretestība un stabilitāte:</td> <td></td> <td>Sniegums nav noteikts</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">ETA 14/0446</td> </tr> <tr> <td>Izturība pret triecienu un kustību:</td> <td>-</td> <td>Sniegums nav noteikts</td> </tr> <tr> <td>Salipšana:</td> <td></td> <td>Sniegums nav noteikts</td> </tr> <tr> <td colspan="4">BR5: Aizsardzība pret troksni:</td> </tr> <tr> <td>Gaisa vadītā trokšņa izolācija:</td> <td></td> <td>Sniegums nav noteikts</td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">ETA 14/0446</td> </tr> </tbody> </table>			Vispārējās pazīmes	Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma	Sniegums	Saskaņota tehniskā specifikācija	BR1: Mehāniskā pretestība un stabilitāte.				BR2: Drošība ugunsgrēka gadījumā:				Reakcija uz uguni:	1	C-s2, d0	ETA 14/0446	Izturība pret uguni:	1	Šī pazīme ir atkarīga no pārbaudītās montāžas.. Uguns izturīga konstrukcija, kurā tika izmantots izstrādājums, tika pārbaudīta un ekspluatācijas īpašības klasifikācijas dokumentā tika noteiktas saskaņā ar attiecīgo standarta EN 13501 nodaļu.	BR3: Higiēna, Veselība un Vide:				Gaisa caurlaidība:	-	Sniegums nav noteikts	ETA 14/0446	Ūdens necaurlaidība:	-	Sniegums nav noteikts	Bīstamu vielu izdalīšana:	-	Deklarācija (aizpildīta kopā ar Tehnisko apstiprinājumu iestādi).	BR4: Drošība un pieejamība:				Mehāniskā pretestība un stabilitāte:		Sniegums nav noteikts	ETA 14/0446	Izturība pret triecienu un kustību:	-	Sniegums nav noteikts	Salipšana:		Sniegums nav noteikts	BR5: Aizsardzība pret troksni:				Gaisa vadītā trokšņa izolācija:		Sniegums nav noteikts	ETA 14/0446
Vispārējās pazīmes	Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma	Sniegums	Saskaņota tehniskā specifikācija																																																							
BR1: Mehāniskā pretestība un stabilitāte.																																																										
BR2: Drošība ugunsgrēka gadījumā:																																																										
Reakcija uz uguni:	1	C-s2, d0	ETA 14/0446																																																							
Izturība pret uguni:	1	Šī pazīme ir atkarīga no pārbaudītās montāžas.. Uguns izturīga konstrukcija, kurā tika izmantots izstrādājums, tika pārbaudīta un ekspluatācijas īpašības klasifikācijas dokumentā tika noteiktas saskaņā ar attiecīgo standarta EN 13501 nodaļu.																																																								
BR3: Higiēna, Veselība un Vide:																																																										
Gaisa caurlaidība:	-	Sniegums nav noteikts	ETA 14/0446																																																							
Ūdens necaurlaidība:	-	Sniegums nav noteikts																																																								
Bīstamu vielu izdalīšana:	-	Deklarācija (aizpildīta kopā ar Tehnisko apstiprinājumu iestādi).																																																								
BR4: Drošība un pieejamība:																																																										
Mehāniskā pretestība un stabilitāte:		Sniegums nav noteikts	ETA 14/0446																																																							
Izturība pret triecienu un kustību:	-	Sniegums nav noteikts																																																								
Salipšana:		Sniegums nav noteikts																																																								
BR5: Aizsardzība pret troksni:																																																										
Gaisa vadītā trokšņa izolācija:		Sniegums nav noteikts	ETA 14/0446																																																							

BR6: Enerģijas ekonomija un siltuma aizture:			
Termiskā vadītspēja:	-	Sniegums nav noteikts	ETA 14/0446
Ūdens tvaiku caurlaidība (absorbcijas koeficients):	-	Sniegums nav noteikts	
Izturīgums:			
Vispārējais izturīguma novērtējums::		Saskaņā ar paziņoto izmantošanu, Z2 klase saskaņā ar Eiropas tehniskā apstiprinājuma organizācijas (EOTA) TR024 un saskaņā ar Eiropas tehnsiko apstiprinājumu vadlīnijām ETAG 026-2.	ETA 14/0446

Produkta sniegums, kas norādīts 1. un 2. punktā atbilst sniegumam, kas deklarēts 9. punktā..

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izsniegta vienīgi uz 4. punktā norādītā ražotāja atbildības..

Persona, kas lasa šo dokumentu, var pārbaudīt atbilstošo versiju tīmekļa vietnē www.promat-ce.eu..

Drošības datu lapa (SDS) 1907/2006/EG PROMASTOP®-I ir pieejama pēc pieprasījuma.

Ražotāja vārdā parakstījis:

Vārds: Bettina Rothböck
 Amats: Product Manager Fire Stopping & Intumescent Seals

Linz, 4/17/2015

Paraksts: