

# Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Izdošanas datums: 4/18/2018

Aizstāj: Nr. --- - CPR --/---- - gads/# diena/mēnesis/gads

**No. 0749-CPR-17/0862-2018/4**

1	<b>Vienreizējā produkta tipa identifikācija: PROMASTOP®-M</b>																																							
2	<b>Veids un partijas numurs:</b> kā norādīts uz produkta iepakojuma																																							
3	<p><b>Paredzētais lietojums</b> kā norādīts ETA-17/0862:</p> <p>3.1 - PROMASTOP®-M ir ugunsdroša java uzliesmojošu un ugunsdrošu sienā iebūvējamu cauruļu (ar uzliesmojošu izolāciju vai bez tās), kā arī vadu un vadu komplektu pārklāšanai ugunsizturīgās sienās un grīdās.</p> <p>3.2. Produkts paredzēts:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- izmantošanai iekšējās ar mitrumu &lt; 85% RM, izņemot temperatūrās, kas zemākas par 0°C, nedrīkst, nonākt saskarē ar lietu un UV stariem (TR 024:2009, Z2 tips)</li> <li>- izmantošanai iekšējās ar mitrumu ≥ 85% RM, izņemot temperatūrās, kas zemākas par 0°C, nedrīkst nonākt saskarē ar lietu un UV stariem (TR 024:2009, Z1 tips);</li> <li>- izmantošanai temperatūrās, kas zemākas par 0°C, nedrīkst nonākt saskarē ar lietu un UV stariem (TR 024:2009, Y2 tips);</li> <li>- izmantošanai temperatūrās, kas zemākas par 0°C, saskarē ar UV stariem, taču nenonākot saskarē ar lietu (TR 024:2009, Y1 tips);</li> <li>- izmantošanai atmosfēras apstākļos (TR 024:2009, X tips).</li> </ul>																																							
4	<p><b>Ražotāja vārds un kontaktadrese:</b></p> <p style="text-align: center;">Promat International NV Bormstraat 24 B-2380 Tisselt Belgium Rūpnīca: 24 www.promat-international.com</p>																																							
5	<b>Pilnvarotais pārstāvis:</b> nav piemērojams.																																							
6	<b>Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas (AVCP):</b> skatīt tabulu zem 9. paragrāfā.																																							
7	<b>Uz celtniecības produktu neattiecas saskaņotais standarts (hEN).</b>																																							
8	<p><b>Īpašību deklarācijā attiecas uz būvizrādājumu, kuram Eiropas tehniskais novērtējums ir izsniegta.</b> Österreichische Institut für Bautechnik (OIB, Austrija) šim izstrādājumam ir izsniedzis ETA ar Nr. ETA-17/0862 balstoties uz Eiropas tehnisko apstiprinājumu vadlīnijām ETAG 026-1 un ETAG 026-2.. Pilnvarotā produktu sertifikācijas iestāde: Nr. 0749 (Belgian Construction Certification Association NPO) Ekspluatācijas īpašību novērtējuma sertifikāts 0749-CPR-BC1-240-66-17/0862-24</p>																																							
9	<p><b>Deklarētais sniegums</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Vispārējās pazīmes</th> <th style="width: 20%;">Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaužu sistēma</th> <th style="width: 25%;">Sniegums</th> <th style="width: 20%;">Saskaņota tehniskā specifikācija</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4"><b>BR1: Mehāniskā pretestība un stabilitāte.</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>BR2: Drošība ugunsgrēka gadījumā:</b></td> </tr> <tr> <td>Reakcija uz uguni:</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>A1</td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">ETA 17/0862 ETAG 026-2</td> </tr> <tr> <td>Izturība pret uguni:</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Šī pazīme ir atkarīga no pārbaudītās montāžas.. Uguns izturīga konstrukcija, kurā tika izmantots izstrādājums, tika pārbaudīta un ekspluatācijas īpašības klasifikācijas dokumentā tika noteiktas saskaņā ar attiecīgo standarta EN 13501 nodaļu.</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>BR3: Higiēna, Veselība un Vide:</b></td> </tr> <tr> <td>Gaisa caurlaidība:</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Sniegums nav noteikts</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">ETA 17/0862 ETAG 026-2</td> </tr> <tr> <td>Ūdens necaurlaidība:</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Sniegums nav noteikts</td> </tr> <tr> <td>Bīstamu vielu izdalīšana:</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Deklarācija (aizpildīta kopā ar Tehnisko apstiprinājumu iestādi).</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>BR4: Drošība un pieejamība:</b></td> </tr> </tbody> </table>			Vispārējās pazīmes	Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaužu sistēma	Sniegums	Saskaņota tehniskā specifikācija	<b>BR1: Mehāniskā pretestība un stabilitāte.</b>				<b>BR2: Drošība ugunsgrēka gadījumā:</b>				Reakcija uz uguni:	1	A1	ETA 17/0862 ETAG 026-2	Izturība pret uguni:	1	Šī pazīme ir atkarīga no pārbaudītās montāžas.. Uguns izturīga konstrukcija, kurā tika izmantots izstrādājums, tika pārbaudīta un ekspluatācijas īpašības klasifikācijas dokumentā tika noteiktas saskaņā ar attiecīgo standarta EN 13501 nodaļu.	<b>BR3: Higiēna, Veselība un Vide:</b>				Gaisa caurlaidība:	-	Sniegums nav noteikts	ETA 17/0862 ETAG 026-2	Ūdens necaurlaidība:	-	Sniegums nav noteikts	Bīstamu vielu izdalīšana:	-	Deklarācija (aizpildīta kopā ar Tehnisko apstiprinājumu iestādi).	<b>BR4: Drošība un pieejamība:</b>			
Vispārējās pazīmes	Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaužu sistēma	Sniegums	Saskaņota tehniskā specifikācija																																					
<b>BR1: Mehāniskā pretestība un stabilitāte.</b>																																								
<b>BR2: Drošība ugunsgrēka gadījumā:</b>																																								
Reakcija uz uguni:	1	A1	ETA 17/0862 ETAG 026-2																																					
Izturība pret uguni:	1	Šī pazīme ir atkarīga no pārbaudītās montāžas.. Uguns izturīga konstrukcija, kurā tika izmantots izstrādājums, tika pārbaudīta un ekspluatācijas īpašības klasifikācijas dokumentā tika noteiktas saskaņā ar attiecīgo standarta EN 13501 nodaļu.																																						
<b>BR3: Higiēna, Veselība un Vide:</b>																																								
Gaisa caurlaidība:	-	Sniegums nav noteikts	ETA 17/0862 ETAG 026-2																																					
Ūdens necaurlaidība:	-	Sniegums nav noteikts																																						
Bīstamu vielu izdalīšana:	-	Deklarācija (aizpildīta kopā ar Tehnisko apstiprinājumu iestādi).																																						
<b>BR4: Drošība un pieejamība:</b>																																								

Mehāniskā pretestība un stabilitāte:		Sniegums nav noteikts	
Izturība pret triecienu un kustību:	-	Sniegums nav noteikts	
Salipšana:		Sniegums nav noteikts	
<b>BR5: Aizsardzība pret troksni:</b>			
Gaisa vadītā trokšņa izolācija:		Sniegums nav noteikts	
<b>BR6: Enerģijas ekonomija un siltuma aizture:</b>			
Termiskā vadītspēja:	-	Sniegums nav noteikts	
Ūdens tvaiku caurlaidība (absorbcijas koeficients):	-	Sniegums nav noteikts	
<b>Izturīgums:</b>			
Vispārējais izturīguma novērtējums:		Saskaņā ar paziņoto izmantošanu, X klase saskaņā ar Eiropas tehniskā apstiprinājuma organizācijas (EOTA) TR024 un saskaņā ar Eiropas tehnsiko apstiprinājumu vadlīnijām ETAG 026-2.	ETA 17/0862 ETAG 026-2

Produkta sniegums, kas norādīts 1. un 2. punktā atbilst sniegumam, kas deklarēts 9. punktā.

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izsniegta vienīgi uz 4. punktā norādītā ražotāja atbildības.

Persona, kas lasa šo dokumentu, var pārbaudīt atbilstošo versiju tīmekļa vietnē [www.promat-ce.eu](http://www.promat-ce.eu).

Drošības datu lapa (SDS) 1907/2006/EG PROMASTOP®-M ir pieejama pēc pieprasījuma.

Ražotāja vārdā parakstījis:

Vārds: Bettina Rothböck  
Amats: Product Manager Fire Stopping

Linz, 4/18/2018

Paraksts: