

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Izdošanas datums: 4/19/2016

Aizstāj: Nr. --- - CPR --/---- - gads/# diena/mēnesis/gads

No. 0761-CPR-15/0242-2016/04

1	Vienreizējā produkta tipa identifikācija: PROMASTOP®-P		
2	Veids un partijas numurs: kā norādīts uz produkta iepakojuma		
3	Paredzētais lietojums kā norādīts ETA-15/0242: 3.1 - PROMASTOP®-P not relevant 3.2. Produkts paredzēts: - izmantošanai iekštelpās ar mitrumu < 85% RM, izņemot temperatūrās, kas zemākas par 0°C, nedrīkst, nonākt saskarē ar lietu un UV stariem (TR 024:2009, Z2 tips) - izmantošanai iekštelpās ar mitrumu ≥ 85% RM, izņemot temperatūrās, kas zemākas par 0°C, nedrīkst nonākt saskarē ar lietu un UV stariem (TR 024:2009, Z1 tips); - izmantošanai temperatūrās, kas zemākas par 0°C, nedrīkst nonākt saskarē ar lietu un UV stariem (TR 024:2009, Y2 tips); - izmantošanai temperatūrās, kas zemākas par 0°C, saskarē ar UV stariem, taču nenonākot saskarē ar lietu (TR 024:2009, Y1 tips);		
4	Ražotāja vārds un kontaktadrese: <p style="text-align: center;">Promat International NV Bormstraat 24 B-2380 Tisselt Belgium Rūpnīca :13 www.promat-international.com</p>		
5	Pilnvarotais pārstāvis: nav piemērojams.		
6	Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas (AVCP): skatīt tabulu zem 9. paragrāfā.		
7	Uz celtniecības produktu neattiecas saskaņotais standarts (hEN).		
8	Īpašību deklarācijā attiecas uz būvizstrādājumu, kuram Eiropas tehniskais novērtējums ir izsniegta. Österreichische Institut für Bautechnik (OIB, Austrija) šim izstrādājumam ir izsniedzis ETA ar Nr. ETA-15/0242 balstoties uz Eiropas tehnisko apstiprinājumu vadlīnijām ETAG 026-1 un ETAG 026-2.. Pilnvarotā produktu sertifikācijas iestāde: Nr. 0761 (MPA Braunschweig) Ekspluatācijas īpašību novērtējuma sertifikāts 0761 - CPR - 0511		
9	Deklarētais sniegums		
	Vispārējās pazīmes	Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma	Saskaņota tehniskā specifikācija
BR1: Mehāniskā pretestība un stabilitāte.			
BR2: Drošība ugunsgrēka gadījumā:			
Reakcija uz uguni:	1	E	ETA 15/0242
Izturība pret uguni:	1	Šī pazīme ir atkarīga no pārbaudītās montāžas.. Uguns izturīga konstrukcija, kurā tika izmantots izstrādājums, tika pārbaudīta un ekspluatācijas īpašības klasifikācijas dokumentā tika noteiktas saskaņā ar attiecīgo standarta EN 13501 nodaļu.	
BR3: Higiēna, Veselība un Vide:			
Gaisa caurlaidība:	-	Sniegums nav noteikts	ETA 15/0242
Ūdens necaurlaidība:	-	Sniegums nav noteikts	
Bīstamu vielu izdalīšana:	-	Deklarācija (aizpildīta kopā ar Tehnisko apstiprinājumu iestādi).	
BR4: Drošība un pieejamība:			
Mehāniskā pretestība un stabilitāte:		Sniegums nav noteikts	ETA 15/0242
Izturība pret triecienu un kustību:	-	Sniegums nav noteikts	

Salipšana:		Sniegums nav noteikts	
BR5: Aizsardzība pret troksni:			
Gaisa vadītā trokšņa izolācija:		Sniegums nav noteikts	ETA 15/0242
BR6: Enerģijas ekonomija un siltuma aizture:			
Termiskā vadītspēja:	-	Sniegums nav noteikts	ETA 15/0242
Ūdens tvaiku caurlaidība (absorbcijas koeficients):	-	Sniegums nav noteikts	
Izturīgums:			
Vispārējais izturīguma novērtējums::		Saskaņā ar paziņoto izmantošanu, Z2, Z1, Y2, Y1 klase saskaņā ar Eiropas tehniskā apstiprinājuma organizācijas (EOTA) TR024 un saskaņā ar Eiropas tehnsiko apstiprinājumu vadlīnijām ETAG 026-2.	ETA 15/0242

Produkta sniegums, kas norādīts 1. un 2. punktā atbilst sniegumam, kas deklarēts 9. punktā..

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izsniegta vienīgi uz 4. punktā norādītā ražotāja atbildības..

Persona, kas lasa šo dokumentu, var pārbaudīt atbilstošo versiju tīmekļa vietnē www.promat-ce.eu..

Izstrādājuma datu lapa, balstoties uz Drošības datu lapu saskaņā ar VO (EG) 1907/2006 PROMASTOP®-P ir pieejama pēc pieprasījuma.

Ražotāja vārdā parakstījis:

Vārds: Bettina Rothböck
Amats: Product Manager Fire Stopping & Intumescent Seals

Linz, 4/19/2016

Paraksts: