

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Dátum vydania: 4/10/2017

Nahrádza: č. --- -CPR --/--- - rrrr/# z: dd/mm/rrrr

No. 0761-CPR-16/0310-2017/4

1	Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: PROMASEAL®-A spray																																																									
2	Typ a výrobné číslo: ako je uvedené na balení výrobku																																																									
3	Zamýšľané použitie ako je uvedené v ETA-16/0310: 3.1 - PROMASEAL®-A spray je jednokomponentný striekateľný elastický protipožiarny náter, ktorý sa v kombinácii s rôznymi výplňovými hmotami používa na utesnenie lineárnych stykov konštrukcií stien a stropov. 3.2 - Výrobok je vhodný pre: - použitie vo vnútornom prostredí s relatívnou vlhkosťou <85%, bez teplôt pod 0°C a bez expozície dažďa a UV žiarenia (TR 024:2009, typ Z2) - použitie vo vnútornom prostredí s relatívnou vlhkosťou ≥85%, bez teplôt pod 0°C a bez expozície dažďa a UV žiarenia (TR 024:2009, typ Z1); - použitie pri teplotách pod 0°C, bez expozície dažďa a UV žiarenia (TR 024:2009, typ Y2); - použitie pri teplotách pod 0°C s UV žiarením, ale bez expozície dažďa (TR 024:2009, typ Y1);																																																									
4	Meno a kontaktná adresa výrobcu: Promat International NV Bormstraat 24 B-2380 Tiselt Belgium Závod :12 www.promat-international.com																																																									
5	Spinomocnený zástupca: neuvedené.																																																									
6	Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov (PONP): vid' tabuľku v časti 9.																																																									
7	Na stavebný výrobok sa nevzťahuje harmonizovaná norma (hEN).																																																									
8	Vyhlásenie o parametroch sa týka stavebného výrobku, pre ktorý bolo vydané európske technické posúdenie. Österreichische Institut für Bautechnik (OIB, Austria) vydal ETA s číslom ETA-16/0310 na základe ETAG 026-1 a ETAG 026-3. Notifikovaná osoba na certifikáciu výrobkov: č. 0761 (MPA Braunschweig) Certifikát nemennosti parametrov 0761 - CPR - 0577																																																									
9	Deklarované parametre <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:35%;">Podstatné vlastnosti</th> <th style="width:15%;">systémy PONP</th> <th style="width:30%;">Parameter</th> <th style="width:20%;">Harmonizovaná technická špecifikácia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">ZP1: mechanická odolnosť a stabilita.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">ZP2: požiarne bezpečnosť:</td> </tr> <tr> <td>Reakcia na oheň:</td> <td>1</td> <td>E</td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">ETA 16/0310</td> </tr> <tr> <td>Požiarne odolnosť:</td> <td>1</td> <td>Táto charakteristika je závislá od testovanej zostavy. Požiarne odolnosť konštrukcie, v ktorej bol výrobok zabudovaný bol skúšaná a triedy parametru stanovené v klasifikačnom dokumente v súlade s platnými časťami EN 13501.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">ZP3: hygiena a ochrana zdravia a životného prostredia:</td> </tr> <tr> <td>Priepustnosť vzduchu:</td> <td>-</td> <td>NPD (Parameter nie je určený)</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">ETA 16/0310</td> </tr> <tr> <td>Vodonepriepustnosť:</td> <td>-</td> <td>NPD (Parameter nie je určený)</td> </tr> <tr> <td>Uvoľňovanie nebezpečných látok:</td> <td>-</td> <td>Deklarácia (uložená nan osvedčovacom mieste).</td> </tr> <tr> <td colspan="4">ZP4: bezpečnosť pri používaní:</td> </tr> <tr> <td>Mechanická pevnosť a stabilita:</td> <td>-</td> <td>NPD (Parameter nie je určený)</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">ETA 16/0310</td> </tr> <tr> <td>Odolnosť proti nárazu a pohybu:</td> <td>-</td> <td>NPD (Parameter nie je určený)</td> </tr> <tr> <td>Adhézia:</td> <td>-</td> <td>NPD (Parameter nie je určený)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">ZP5: Ochrana pred hlukom:</td> </tr> <tr> <td>Zvuková pohltivosť:</td> <td>-</td> <td>NPD (Parameter nie je určený)</td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">ETA 16/0310</td> </tr> </tbody> </table>			Podstatné vlastnosti	systémy PONP	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia	ZP1: mechanická odolnosť a stabilita.				ZP2: požiarne bezpečnosť:				Reakcia na oheň:	1	E	ETA 16/0310	Požiarne odolnosť:	1	Táto charakteristika je závislá od testovanej zostavy. Požiarne odolnosť konštrukcie, v ktorej bol výrobok zabudovaný bol skúšaná a triedy parametru stanovené v klasifikačnom dokumente v súlade s platnými časťami EN 13501.	ZP3: hygiena a ochrana zdravia a životného prostredia:				Priepustnosť vzduchu:	-	NPD (Parameter nie je určený)	ETA 16/0310	Vodonepriepustnosť:	-	NPD (Parameter nie je určený)	Uvoľňovanie nebezpečných látok:	-	Deklarácia (uložená nan osvedčovacom mieste).	ZP4: bezpečnosť pri používaní:				Mechanická pevnosť a stabilita:	-	NPD (Parameter nie je určený)	ETA 16/0310	Odolnosť proti nárazu a pohybu:	-	NPD (Parameter nie je určený)	Adhézia:	-	NPD (Parameter nie je určený)	ZP5: Ochrana pred hlukom:				Zvuková pohltivosť:	-	NPD (Parameter nie je určený)	ETA 16/0310
Podstatné vlastnosti	systémy PONP	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia																																																							
ZP1: mechanická odolnosť a stabilita.																																																										
ZP2: požiarne bezpečnosť:																																																										
Reakcia na oheň:	1	E	ETA 16/0310																																																							
Požiarne odolnosť:	1	Táto charakteristika je závislá od testovanej zostavy. Požiarne odolnosť konštrukcie, v ktorej bol výrobok zabudovaný bol skúšaná a triedy parametru stanovené v klasifikačnom dokumente v súlade s platnými časťami EN 13501.																																																								
ZP3: hygiena a ochrana zdravia a životného prostredia:																																																										
Priepustnosť vzduchu:	-	NPD (Parameter nie je určený)	ETA 16/0310																																																							
Vodonepriepustnosť:	-	NPD (Parameter nie je určený)																																																								
Uvoľňovanie nebezpečných látok:	-	Deklarácia (uložená nan osvedčovacom mieste).																																																								
ZP4: bezpečnosť pri používaní:																																																										
Mechanická pevnosť a stabilita:	-	NPD (Parameter nie je určený)	ETA 16/0310																																																							
Odolnosť proti nárazu a pohybu:	-	NPD (Parameter nie je určený)																																																								
Adhézia:	-	NPD (Parameter nie je určený)																																																								
ZP5: Ochrana pred hlukom:																																																										
Zvuková pohltivosť:	-	NPD (Parameter nie je určený)	ETA 16/0310																																																							

ZP6: energetická úspornosť a udržiavanie tepla:			
Tepelná vodivosť:	-	NPD (Parameter nie je určený)	ETA 16/0310
Priepustnosť vodných pár (koeficient prestupu):	-	NPD (Parameter nie je určený)	
Trvanlivosť:			
Posúdenie trvanlivosti:		V súlade s deklarováým použitím, trieda Z2, Z1, Y2, Y1 podľa EOTA TR024 a v zhode s ETAG 026-3.	ETA 16/0310

Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarováými parametrami v bode 9.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Čitateľ tohto dokumentu je pozvaný na overenie najnovšej verzie tohto vyhlásenia o parametroch na webových stránkach "www.promat-ce.eu".

Karta bezpečnostných údajov (KBU) 1907/2006/EG z PROMASEAL®-A spray je prístupná na požiadanie.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Meno: Bettina Rothböck
Funkcia: Product Manager Fire Stopping & Intumescent
Seals

Linz, 4/10/2017

Podpis: