

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Dátum vydania: 8/29/2018

Nahrádza: č. 0761-CPR-13/0287-2015/7 z: 7/23/2015rr

No. 0761-CPR-18/0204-2018/8

1	Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: PROMASEAL®-GT		
2	Typ a výrobné číslo: ako je uvedené na balení výrobku		
3	Zamýšľané použitie ako je uvedené v ETA-18/0204: 3.1 - PROMASEAL®-GT je napeňujúca páska, ktorá v prípade požiaru niekoľkonásobne zväčšuje svoj objem, vytvára stabilnú penu a zároveň vyvíja tlak. Používa sa ako tesnenie proti rozšíreniu ohňa a dymu v požiarnych dverách, klapkách, revízných dvierkach a tesniacich systémoch 3.2 - Výrobok je vhodný pre: - použitie vo vnútornom prostredí s relatívnou vlhkosťou <85%, bez teplôt pod 0°C a bez expozície dažďa a UV žiarenia (TR 024:2009, typ Z2) - použitie vo vnútornom prostredí s relatívnou vlhkosťou ≥85%, bez teplôt pod 0°C a bez expozície dažďa a UV žiarenia (TR 024:2009, typ Z1); - použitie pri teplotách pod 0°C, bez expozície dažďa a UV žiarenia (TR 024:2009, typ Y2); - použitie pri teplotách pod 0°C s UV žiarením, ale bez expozície dažďa (TR 024:2009, typ Y1);		
4	Meno a kontaktná adresa výrobcu: Etex Building Performance NV Bormstraat 24 B-2380 Tiselt Belgium Závod:11 www.etexgroup.com		
5	Splnomocnený zástupca: neuvedené.		
6	Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov (PONP): vid' tabuľku v časti 9.		
7	Na stavebný výrobok sa nevzťahuje harmonizovaná norma (hEN).		
8	Vyhlásenie o parametroch sa týka stavebného výrobku, pre ktorý bolo vydané európske technické posúdenie. Pre tento produkt vydal Österreichische Institut für Bautechnik (OIB) európske technické posúdenie č. ETA-18/0204 na základe EAD 350005-00-1104. Notifikovaná osoba na certifikáciu výrobkov: č. 0761 (MPA Braunschweig) Certifikát nemennosti parametrov 0761 - CPR - 0736		
9	Deklarované parametre		
	Podstatné vlastnosti	systémy PONP	Parameter
			Harmonizovaná technická špecifikácia
	ZP1: mechanická odolnosť a stabilita.		
	ZP2: požiarna bezpečnosť:		
	Reakcia na oheň:	1	B-s1, d0
	Požiarna odolnosť:	1	Táto charakteristika je závislá od testovanej zostavy. Požiaru odolnosť konštrukcie, v ktorej bol výrobok zabudovaný, preukazuje výrobca v závislosti od zamýšľaného použitia, ako je popísané v časti 3.1. a toto vyhlásenie o parametroch je poskytnuté ako dôkaz. Triedy parametru sú stanovené v klasifikačnom dokumente v súlade s platnými časťami EN 13501.
	ZP3: hygiena a ochrana zdravia a životného prostredia:		
	Priepustnosť vzduchu:	-	NPD (Parameter nie je určený)
	Vodonepriepustnosť:	-	NPD (Parameter nie je určený)
	Uvoľňovanie nebezpečných látok:	-	Deklarácia (uložená nan osvedčovacom mieste).
	ZP4: bezpečnosť pri používaní:		
	Mechanická pevnosť a stabilita:	-	NPD (Parameter nie je určený)
	Odolnosť proti nárazu a pohybu:	-	NPD (Parameter nie je určený)

ETA 18/0204
EAD 350005-00-1104

ETA 18/0204
EAD 350005-00-1104

Adhézia:		NPD (Parameter nie je určený)	
ZP5: Ochrana pred hlukom:			
Zvuková pohltivosť:		NPD (Parameter nie je určený)	
ZP6: energetická úspornosť a udržiavanie tepla:			
Tepelná vodivosť:	-	NPD (Parameter nie je určený)	
Priepustnosť vodných pár (koeficient prestupu):	-	NPD (Parameter nie je určený)	
Trvanlivosť:			
Posúdenie trvanlivosti:		Parameter produktu pre zamýšľané použitie podľa EOTA TR024 a podľa EAD 350005-00-1104: typ Y1	ETA 18/0204 EAD 350005-00-1104

Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Čitateľ tohto dokumentu je pozvaný na overenie najnovšej verzie tohto vyhlásenia o parametroch na webových stránkach "www.promat-ce.eu"..

Informčný list výrobku na základe karty bezpečnostných údajov podľa VO (EG) 1907/2006 / GHS-VO (EG) 1272/2008 pre PROMASEAL®-GT je prístupný na požiadanie.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Meno: Bettina Rothböck
Funkcia: Product Manager Fire Stopping

Linz, 8/29/2018

Podpis: